

# EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE.

Číslo: K1.1/010/2024/Sk



My,

SEZ DK a.s.  
M. R. Štefánika 1831/46  
026 19 Dolný Kubín  
Slovenská republika  
IČO: 36854174



vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že

následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené zariadenie, odpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadení vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Mini rozvodnice ROS 4 a ROS 8.

**Typ:** ROS-I 1600; ROS-I 1601; ROS-I 1602; ROS-I 1603 - istená;  
ROS-I 1600 D; ROS-I 1601 D; ROS-I 1602 D; ROS-I 1603 D - istená, držiak;  
ROS-I 1600 D/A; ROS-I 1601 D/A; ROS-I 1602 D/A; ROS-I 1603 D/A - bez ističov, držiak, ekonomicky predkáblovaná;  
ROS-I 1600 A; ROS-I 1601 A; ROS-I 1602 A; ROS-I 1603 A - bez ističov, ekonomicky predkáblovaná;  
ROS-FI 1603; ROS-FI 1600/C; ROS-FI 1602/C - prúdový chránič, ističe;  
ROS-FI 1603 D; ROS-FI 1600 D/C; ROS-FI 1602 D/C - prúdový chránič, ističe, držiak;  
ROS-FI 1600 A - bez ističov, ekonomicky predkáblovaná;  
ROS-FI 1600 D/A - bez ističov, držiak, ekonomicky predkáblovaná;  
ROS-I Zákazka; ROS-FI Zákazka;

**Výrobca:** SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín  
- Slovenská republika, IČO : 36854174

**Účel použitia:** Pripojovanie jednofázových a trojfázových spotrebičov.

**Príslušné nariadenia vlády (NV):** NV SR č. 148/2016; LVD 2014/35/EU  
**Použité harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie:** STN EN 60309-1:2001 + A1:2007 + A2:2013;  
STN EN 60309-2:2001 + A1:2007 + A2:2013;  
STN EN 61439-1:2012; STN EN 61439-3:2012;  
STN IEC 60884-1:2004+A1:2007+A2:2014;

**Výrobok bol posudzovaný podľa:** § 22 ods. 1 písm. a), h) zákona č.56/2018  
Z. z. v znení neskorších predpisov  
a je v zhode s uvedenými technickými požiadavkami vládných nariadení a zákonov.

**Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:** Podniková skúšobňa  
SEZ DK a.s.  
M. R. Štefánika 1831/46  
026 19 Dolný Kubín  
IČO: 36854174

Na výrobok bol vydaný skúšobný protokol SEZ DK a. s., č.: P015/2024 dňa: 31.01.2024


Miesto vydania: Dolný Kubín

Meno: Jozef ZVARA  
Predseda predstavenstva

Dátum vydania: 31.01.2024

Funkcia:

Pečiatka:



Podpis:

Ing. Rastislav BUTAŠ  
Manažér technického oddelenia